臺南市加水站水源供應許可管理辦法及水源許可申請

臺南市政府環境保護局

中華民國115年10月16日

簡　報　內　容

- 法源依據
- 臺南市加水站水源供應許可管理辦法
- 水源供應許可申請及文件說明
- 水塔水池清潔維護

法　源　依　據

- **臺南市加水站衛生管理自治條例**

  （102年4月1日發布，主管機關衛生局）

- **臺南市加水站水源供應許可管理辦法**

  （102年7月10日發布，主管機關環保局）

  - 依據臺南市加水站衛生管理自治條例第四條第三項規定訂定

臺南市加水站水源供應許可管理辦法1/6

第一條　本辦法依臺南市加水站衛生管理自治條例第四條第三項規定訂定之。

第二條　本辦法之主管機關為臺南市政府環境保護局。

第三條　臺南市加水站水源供應業者（以下簡稱水源供應業者）應經主管機關許可後，始得為供水業務。
水源供應業者以不同水源地供應者，應分別申請核發水源供應許可證。

臺南市加水站水源供應許可管理辦法2/6

第四條　水源供應業者使用飲用水管理條例第三條第二項之地面水體或地下水體作為水源，應由水權人檢具下列文件，向主管機關申請核發水源供應許可證：

一、申請書。

二、符合飲用水水源水質標準第六條規定之水源水質檢驗結果報告。

三、負責人身分證正反面影本。

四、水權狀影本。

五、水源地位置圖。

六、其他經主管機關指定之文件。

前項第二款應檢具之水源水質檢驗結果報告，應於報告完成後一個月內提出申請許可，逾期不予採認。

申請人非水權人時，應檢具該水權人同意使用證明文件。

臺南市加水站水源供應許可管理辦法3/6

第五條 水源供應業者使用自來水作為水源，應由加水站負責人檢具下列文件，向主管機關申請核發水源供應許可證：

一、申請書。

二、負責人身分證正反面影本。

三、申請日前六個月內，任一期自來水費繳費通知單正本或影本。

四、自來水水錶起至進入加水站間之水源供應管線配置圖正本或影本。

五、其他經主管機關指定之文件。

申請人非自來水用戶時，應檢具該自來水用戶同意使用證明文件。

臺南市加水站水源供應許可管理辦法4/6

第六條　採樣及檢驗作業，應由申請人委託經中央環境保護主管機關許可之飲用水檢測類環境檢驗測定機構執行。

前項作業得由不同之環境檢驗測定機構辦理。但以三家為限，且不得分次採樣。

第七條　水源水質檢驗之採樣地點，應於水源地取水後，未進入淨水處理設備或貯水設備前，或尚未以管線、載水車或其他容器、設備輸送、盛裝或裝載之前為之。

申請人為前項採樣，應於七日前通知主管機關會同採樣。

第八條　申請人檢具文件經主管機關審查有不合規定或資料不全者，應通知其限期補正；屆期不補正或補正不完全者，駁回其申請。

臺南市加水站水源供應許可管理辦法5/6

第九條 核發水源供應許可證應載明事項如下：

一、核准日期、字號。

二、水源供應業者名稱。

三、負責人姓名、身分證明文件字號。

四、水源地座落位置或地號。

五、許可供應水源種類及有效期間。

六、許可事項。

申請許可內容有異動時，負責人應於事實發生後七日內，向主管機關申請變更。

臺南市加水站水源供應許可管理辦法6/6

第十條　水源供應許可證之有效期限為二年。

期滿需繼續供應者，應於期限屆滿二個月前，檢具本辦法規定文件，向主管機關重新申請許可。

水源供應許可證有效期限內，水權消滅者，水源供應業者應於水權消滅日起算七日內，向主管機關辦理廢止其許可證。

水源供應業者未依前項規定辦理廢止申請時，主管機關應主動廢止其許可證，並通知之。

第十一條　水源供應業者應登錄供應水源之載水車車號、供應水量、供應日期及加水站地址等資料，並至少保存一年，以備主管機關查驗。

第十二條　本辦法自發布日施行。

飲用水管理條例

第六條　第三條第二項各款所訂水體符合飲用水水源水質標準者，始得作為飲用水之水源。

- 地面水體：存在於河川、湖潭、水庫、池塘或其他體系內全部或部分之水
- 地下水體：存在於地下水層之水
- 其他經中央主管機關指定之水體

第二十一條　違反第六條第一項規定者，處新台幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，並通知禁止作為飲用水水源。

水源供應許可
申請文件說明

加水站水源供應許可證申請應檢附文件

「文件檢核表」亦需蓋公司大小章後，請檢附在申請書內。

以地面水體或地下水體作為水源應檢具之文件

□水權狀影本

□申請日前一個月內之水源水質檢驗結果報告

□水源地位置圖

□同意使用證明文件(申請人非水權人時，需附該水權人同意使用證明)

□其他經臺南市政府環境保護局指定之文件(如建物謄本、租賃合約、現場含加水站外觀及提供水源專用水錶照片)

以自來水作為水源應檢具之文件

□申請日前六個月內，任一期自來水費繳費通知單正本或影本

□自來水水錶至進入加水站間之水源供應管線配置圖

□同意使用證明文件(申請人非自來水用戶，需附該自來水用戶同意使用證明)

□其他經臺南市政府環境保護局指定之文件(如建物謄本、租賃合約、現場含加水站外觀及提供水源專用水錶照片)

備註：所檢附之申請文件，請於□處打勾

★備註：

1.加水站設置位置之土地，其土地之所有權人與負責人為同一人者，則僅需檢附該土地之建物謄本影本或土地繳稅稅單影本，無須另外檢附租賃合約。

2.加水站設置位置之土地所有權若非負責人所有，應檢附租賃合約或土地同意使用等其他相關文件。

加水站水源供應許可證申請書範例

臺南市加水站水源供應許可申請書（範例）

水源供應業者名稱	○○○○○○	申請日期：○年○月○日	
水源地址(地號)	臺南市○○區○○里○○路○○號		
聯絡地址	臺南市○○區○○里○○路○○號		
負責人姓名	○○○	身分證字號	R000000000
電話	市話或手機號碼		
負責人住址	臺南市○○區○○里○○路○○號		
水源類別	□地下水體 □地面水體 □自來水 □其他		
水權核發機關	臺南市政府水利局	核准字號	中華民國○年○月○日府水行字第00000000號
用水免為水權核發機關		核准字號	

負責人身分證正面影本黏貼處	負責人身分證反面影本黏貼處

負責人簽章	○○○

填表說明：所有繳交文件請蓋公司大小章。

水費單「用水地址」

證書寄送之收件地址（通訊地址）

★身分證戶籍地址

此欄位請記得勾選

請務必填寫「郵寄當天日期」，若有塗改則需蓋負責人私章

請留負責人聯絡電話
有市話者請務必填寫


★水源為地下水須填寫。
★水源為自來水則空白，免填寫。

申請文件資料與檢附相關資料內容不符時，則退件給負責人

備註：
1. 所有文件(含每一頁)均要蓋公司大小章
2. 公司大章=水源供應業者名稱
3. 公司小章=負責人私章

水權狀及檢驗報告

水權狀



興田泉水行申請水權登記依水利法第37規定查核尚無不合應准發給
水權狀以資證明

水權狀號數　第 [redacted] 號
申請日期　民國 102 年 10 月 23 日
水權人姓名　[redacted]
核准水權年限　自民國 103 年 1 月 1 日起至民國 105 年 12 月 31 日止
用水種的　工業用水
引用水源　地下水
用水範圍　[redacted]

使用方法　機械動力抽取地下水
引水地點　[redacted]
退水地點

月別	一月	二月	三月	四月	五月	六月
每月引水日數(日)	31	28	31	30	31	30
引用水量(每秒立方公尺)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
每日用水時間(小時)	8	8	8	8	8	8
月別	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
每月引水日數(日)	31	31	30	31	30	31
引用水量(每秒立方公尺)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
每日用水時間(小時)	8	8	8	8	8	8

水頭高度(水力所)　公尺　水井深度(地下水用)　50　公尺
登記主管機關　高雄市政府
其他應行記載事項　1、本水權核准年限屆滿後，如需繼續使用，應於民國 105 年 9 月 30 日至民國 105 年 11 月 28 日之間，依法申請水權展限登記。2、對本水權如有不服者應於文到30日內向經濟部訴願或將訴願書送本府以憑辦理。

市長 陳菊

上給　收執
中華民國 102 年 11 月 6 日

0111933

以地面水體或地下水體作為水源者



事業股份有限公司

行政院環保署許可證字號：020
高雄市前鎮區新衙路256-8號5樓之一
TEL：(07)815-2248 FAX：(07)815-2250　報告序號：

飲用水樣品檢驗報告

委託單位：　採樣時間：1
行業別：盛夏飲用水業　收樣日期：1
樣品名稱：盛夏飲用水水源水質　報告日期：1
樣品編號：　委件編號：1
採樣單位：　聯絡人：1
採樣地點：

檢驗項目	單位	檢驗值	分析方法	備註	管制值
* 濁度	NTU	0.15	NIEA W210.52C		4
* 色度	度	<5	NIEA W201.52B		15
* 臭度	無異味TC	<1	NIEA W208.51C		3
* 鉛	mg/L	<0.0005	NIEA W303.52B		0.05
* 鎘	mg/L	<0.0005	NIEA W303.52B		0.05
* 銅	mg/L	ND	NIEA W303.52B	MDL=0.00011	0.005
* 鋅	mg/L	0.00072	NIEA W303.52B		2.5
* 鎳	mg/L	ND	NIEA W303.52B	MDL=0.0000993	0.01
* 鉻	mg/L	<0.0005	NIEA W303.52B		0.1
* 鐵	mg/L	ND	NIEA W303.52B	MDL=0.00081	0.05
* 錳	mg/L	<0.005	NIEA W303.52B		0.3
* 鋁	mg/L	0.0125	NIEA W303.52B		0.05

以下空白

備註：
1. 本公司環保署許可之報告簽署人如下：
無機檢測組-[V]吳芳雄(ETI-03)、[V]陳文祥(ETI-04)
有機檢測組-[V]楊若真(ETO-02)、[V]施毓華(ETO-03)
本報告已由上述之報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。
2. 檢驗項目名稱前有"*"者，表示該項檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質方法分析，未標示"*"者則不屬認可。
3. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並於附其方法偵測極限值(MDL)之單位。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得用於複製或作為宣傳廣告之用，本報告需附詳細記錄。
5. 總大腸菌群以每100ml中，測出個別化合物偵測極限值的二分之一計算其總和。
6. 加保持總量為加保長、加保長代謝物之總和；若測值為ND時，則以個別化合物偵測極限值的二分之一計算其總和。


聲明書：
(一)[redacted]本報告內容完全依照行政院環保署公告有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，並得公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實[redacted]若檢驗結果有錯誤或不實[redacted]本公司願意負責賠償責任之外，並接受主管機關依法予以為之行政處分及刑事處罰。
(二)[redacted]本人瞭解如有意妨礙或[redacted]行為者，[redacted]刑法上之公務員，並得[redacted]刑法上關於[redacted]，公務員登載不實[redacted]法公文書及[redacted]污染[redacted]之相關[redacted]，亦為刑法及[redacted]污染[redacted]之適用對象，[redacted]受嚴厲之法律制裁。

頁次(1/5)　0306128

檢驗報告書

★備註：
以自來水作為水源者 則不用檢具

自來水水錶至進入加水站間之水源供應管線配置圖



※加水機須標示面向的路名
※自來水錶須標示水源地址
※自來水供水至加水機之路徑須標示箭頭

★備註：
1. 本頁配置圖僅供參考
2. 貴站配置圖請務必依現場實際情形來繪製
3. 配置圖呈現方式可用手繪或電繪

加水站現場照片範例(一)

加水站正面




○ ○路

（請填寫加水機面向的路名）

★備註：加水站現場全景照片呈現方式，除加水機設備外，另請將周遭附近建築物(例如：房屋、商家或停車場・・・等)拍照入鏡，請勿只拍加水機設備近照。

自來水錶



加水站分錶



自來水錶
（請填寫水源地址：○區○路○號）

自來水錶近照，需加註水源地址
（水源地址：○區○路○號）
★備註：水錶近照呈現方式，除鐵蓋要打開外，水錶周遭環境需拍照入鏡，以利與全景照片的水錶相互對應。

加水站現場照片範例(二)



加水機面向○○路



自來水錶

水源地址：○○區○○路○○號

★備註：
加水站現場照片請確實依現場情形提供，若加水站與自來水錶間之距離甚遠者，請務必檢附多張相關現場照片來佐證相對位置。

★備註：
1. 同意使用地址需與水費單「用水地址」一致
2. 此頁僅供參考，貴站送件時可依實際情形來撰寫(包括同意使用日期及簽訂同意證明文件日期)。
3. 呈現方式可用手寫或電腦打字並用A4尺寸紙張撰寫。

本頁僅供參考
非制式格式範例

同 意 使 用 證 明 書

本人願意提供位於　　市　　區　　段

地號　　路（街）　　巷　　號　　樓之

水源(自來水)，予＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(身分證字

號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿) 作為加水站水源，使用

至　　年　　月　　日止。

同意使用日期之期限請務必填寫

立同意書人 = 水費單用戶人

立同意書人：　　（須簽章）

空白處請務必蓋公司大小章

身分證字號：

地　　址：

連 絡 電 話：


中　　華　　民　　國　　年　　月　　日

申請書

備註：
許可申請註銷案使用

主旨：○○○（水源供應業者名稱，例如：○○○加水站）申請註銷。
說明：
一、[○○○（水源供應業者名稱）、負責人姓名及許可證號等基本資料]，因……申請註銷。
（↑請簡述申請註銷原因）
二、申請註銷之水源地址（地號）。
（↑本局核發加水站水源供應許可之水源地座落位置或地號）
三、公文郵寄收件人姓名：○○○（水源供應業者之負責人姓名）
四、公文郵寄收件人通訊地址：○○○
五、檢附「臺南市加水站水源供應許可」正本乙份。
六、申請日期：○○年○○月○○日（←請填寫郵寄當日日期）

空白處請務必蓋
公司大小章



★本頁僅供參考
非制式格式範例
1.請用A4尺寸之紙張送件
2.可用「手寫」或「電腦打字列印」方式送件
3.若舊證(正本)遺失者，附件請務必檢附切結書

申 請 注 意 事 項

一、申請文件用印位置均需為正本，不可影本

- 全部文件(每一頁)蓋上大小章(含文件檢核表、照片及租賃合約每一頁)
- 填寫內容經修正、塗改之位置均需再用印(蓋負責人私章)

二、申請文件之大章應與水源供應業者名稱相同(包括標點符號或特殊符號)

- 如為加盟業者，申請人公司大小章，非加盟公司印章
- 如為個人，負責人私章

三、同意使用證明文件應由立同意書人填寫、用印並蓋申請者公司大小章

四、加水站水源供應許可有效期限到期，重新申請時，須把舊證(正本)繳回；若舊證(正本)遺失者，須檢附切結書

五、申請文件資料與檢附相關資料內容不符時，則以公文退件給負責人

六、自來水水錶至進入加水站間之水源供應管線配置圖及加水站現場照片

- 加水機須標示面向的路名、自來水錶位置處須標示水源地址
- 自來水供水至加水機之路徑須標示箭頭
- 請勿擷取google地圖上的街景圖當現場照片，請依現場實際情形之照片送件申請

七、申請許可內容有異動者(如變更負責人或水源地址…等)，請負責人檢具公文及原許可證書(正本)於事實發生後七日內向環保局申請變更。

八、申請所有文件一律請用「A4紙」尺寸之紙張送件(例如：租賃合約、現場照片)

- 租賃合約請用「A4紙」尺寸影本檢附申請(若正本送件，則無法事後退還)
- 現場照片若為沖洗相片紙，請將相片貼於「A4紙」尺寸後再送件

申 請 注 意 事 項

八、其他需提供之指定文件

- 租賃合約：水費單用戶人與合約出租人原則上須一致(合約雙方要用印)
- 租賃合約須檢附完整乙份(可影本及雙面列印、請務必A4紙張尺寸列印)

房　屋　租　賃　契　約　書

立契約書人：

出租人　　（以下簡稱甲方）　← 水費單用戶人

承租人　　（以下簡稱乙方）　← 負責人

※備註：
若承租人非負責人，有三方關係時，請檢附2份租賃契約或同意使用證明等相關文件。

，因房屋租賃事件，訂立本契約條款如左：

第一條：房屋所在地及使用範圍：房屋坐落　　市　　路　　號第　　樓房屋全部。

第二條：租賃期間：自民國　年　月　日起，民國　年　月　日止計　　年。

← 日期如有塗改，出租人與承租人須共同用印

臺南市加水站水源供應許可

環水字第○○○○-00 號

一、 負責人姓名：○○○
　　身分證字號：R123○○○○○○
二、 加水站水源供應業者名稱：○○加水站
三、 水源地座落位置或地號：臺南市○○區○○里○○路○○號
四、 供應水源種類：自來水
五、 有效期限：○○○年○○月○○日止
六、 許可事項：(以下空白)

局長許仁澤

中華民國 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日

須懸掛於加水站明顯處

申請表格請至：臺南市政府環境保護局官網


（網址： https://www.tnepb.gov.tw/mode03.aspx?boss=20251218133900159 ）

下載路徑：首頁→便民服務→文件下載



水塔水池清潔維護

- 依照水質狀況而定，至少**每半年**應清洗消毒一次。清洗時應徹底清除水池、水塔之沉澱物與雜質。
- **蓄水池水塔自主管理包括：**
- （1）加蓋上鎖、
- （2）加裝防蟲網、
- （3）周圍不堆雜物、不積水、
- （4）人孔蓋不生銹、
- （5）過濾設備需定期清洗更換。



水塔水池清潔維護

- 用水設備檢查DIY

（1）蓄水池水密性不良，有龜裂現象

（2）蓄水池與周牆未隔離（應分開45公分，牆面與其他構造物緊貼或共同牆面，易因污水滲入而無法察覺。）

（3）水池水塔頂上方勿堆積雜物，不可有污水管經過，保持四周清潔與乾燥。人孔凸緣高度須大於8公分，池蓋使用後應閉合及加鎖，避免雨水異物進入。

（4）非經常使用之建築物、住戶減少時、或連續假期前，不宜儲存太多水量（滯留期不宜過長，3天為自來水適當保存期限，滯留期長，餘氯容易消失）。

（5）管線及設備零件生銹（易故障污染）

相關環保資訊網站及聯絡方式

- 環境部

  地址：臺北市中正區中華路一段83號

  電話：02-23117722

  網址：https://www.moenv.gov.tw/

- 臺南市政府環境保護局

  地址：永華辦公室｜臺南市東區中華東路二段133巷72號

  曾文辦公室｜臺南市麻豆區南勢168號(申請書郵寄地址)

  電話：06-2686751

  06-6572813分機2335葉小姐

  分機2333顏先生

  傳真：06-6564106

  網址：https://www.tnepb.gov.tw/default.aspx

報告完畢
感謝聆聽